

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7213-24

г. Москва

Выдано

24 декабря 2024 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ООО «ТД Декотек» Россия, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 1, этаж 3, помещение II, ком. 1-5, 8 Тел.: +7 (495) 258-07-48; e-mail: hpl@dekotech.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	PARKLEX PRODEMA INT, S.L. (Испания) Barrio San Miguel, 9-20250 Legorreta-Spain Тел.: +3 (494) 380-70-00; e-mail: endika.garcia@parklexprodema.com
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Панели фасадные HPL ламинированные PARKLEX PRODEMA «Naturclad-W»

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - панели PARKLEX PRODEMA «Naturclad-W», толщиной 8 мм и 10 мм, представляют собой прессованный слоистый материал из специальных видов крафт-бумаги (сердцевина), пропитанных меламин-формальдегидными смолами. В качестве поверхностного декоративного слоя используют древесный шпон, пропитанный термореактивной меламиновой смолой и покрытый одним слоем защитного полимерного пленочного покрытия на основе поливинилиденфторида (PVDF).

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для использования в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем с применением «видимого» способа крепления панелей вытяжными заклепками и «скрытого» – анкерами и винтами для скрытого крепления. Панели могут применяться в слабоагрессивной и среднеагрессивной наружной среде; в сухой, нормальной и влажной зонах влажности; при температуре окружающего воздуха – не ниже минус 50 °С и температуре на поверхности панели – не выше плюс 80 °С.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики при испытаниях: разрушающее напряжение при изгибе по ГОСТ 11262-2017 – не менее 55 МПа; предел прочности при изгибе по ГОСТ 4648-2014 – не менее 90 МПа; модуль упругости при изгибе по ГОСТ 4648-2014 – 43,5 ГПа; коэффициент теплового расширения (–50...+80 °С) по ГОСТ 32618.2-2014 – от 11 до 20 $\times 10^{-6}$ 1/К, морозостойкость – (150 циклов) по п. 4.1 ГОСТ 27180-2019 и п. 6.6 ГОСТ 30673-2013 с потерей прочности на растяжение – не более 6 %, на изгиб – не более 12 %.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие физико-механических характеристик панелей, технологии производства и применения, а также контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация изготовителя, протоколы и другие документы о результатах испытаний, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», сертификат соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 23 декабря 2024 г. на 13 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 24 декабря 2026 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 24 декабря 2024 г., регистрационный № 7213-24

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 8 февраля 2024 г. № 80/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)

№ 0176