

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7233-25

г. Москва

Выдано

03 апреля 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ИЗОМАКС РУС»
Россия, 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева,
д. 49А, офис 710
Тел.: 8 (343) 379-06-00; e-mail: info@isomaxrus.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ИЗОМАКС РУС»
Россия, 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева,
д. 49А, офис 710
Адрес производства: 624043, Свердловская обл., пос. Марамзино,
ул. Проезжая, д. 7

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Строительная ветрозащитная ткань ISOMAX марки «ИЗОМАКС ВВП НГ»

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ – строительная ветрозащитная ткань ISOMAX марки «ИЗОМАКС ВВП НГ» представляет собой рулонный материал на основе стеклоткани, пропитанной специальным негорючим составом с водоотталкивающей пропиткой (фторорганический раствор).

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для защиты теплоизоляционного слоя от неблагоприятных атмосферных воздействий и повышения сопротивления воздухопроницанию наружных стен и наклонных (скатных) кровель зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. в конструкциях навесных фасадных систем с воздушным зазором. Материал может применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020 и зонах влажности по СП 50.13330.2024; в слабоагрессивной и среднеагрессивной воздушной среде по СП 28.13330.2017.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики материала: поверхностная плотность – 210 г/м², сопротивление паропрооницанию – не более 0,080 м²·ч·Па/мг, воздухопроницаемость (при перепаде давления 50 и 200 Па) – 14,2 и 40,1 мм/с (л/м²·с), соответственно; сопротивление воздухопроницанию – 0,451 (м²·ч·Па)/кг; максимальное усилие при растяжении в продольном/поперечном направлении – не менее 400/350 Н/5 см. Устойчивость к искусственному старению под воздействием УФ-облучения при комбинированном циклическом воздействии ультрафиолета и выдержкой при температуре +70 °С. Материал относится к негорючим (НГ) материалам по ГОСТ 30244-94.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие структуры, физико-механических характеристик и других свойств материала, технологии производства и применения, а также контроля качества, требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация изготовителя, протоколы и другие документы о результатах испытаний, заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 02 апреля 2025 г. на 9 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 03 апреля 2027 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 03 апреля 2025 г., регистрационный № 7233-25,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6829-23 от 20 марта 2023 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)