

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

## ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ  
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ  
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7018-23

г. Москва

Выдано

25 декабря 2023 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Спирально-Навивные Технологии» (ООО «СНТ»)  
Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультотцев, д. 7, литера Л,  
пом. 9-Н, этаж 4, офис 3. Тел.: 8 (812) 640-05-46; e-mail: info@s-n-t.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Спирально-Навивные Технологии» (ООО «СНТ»)  
Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультотцев, д. 7, литера Л,  
пом. 9-Н, этаж 4, офис 3

Производство: Общество с ограниченной ответственностью «Киришский Завод Полимерных Конструкций» (ООО «КЗПК»). 187110, Ленинградская обл., м.р-н Киришский, г. Кириши, ул. Береговая, зд. 25

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ** Профиль «SNT PVC» из непластифицированного поливинилхлорида

**ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ** - профиль представляет собой ленту специального сечения, изготовленную из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), при необходимости, усиленный армирующей W-образной вставкой из оцинкованной стали. Геометрические параметры профиля: ширина 85 мм, толщина стенки 1,85, 2,35 и 2,65 мм, высотой профиля 8, 13 и 18 мм с герметичным внутренним замком.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** - для восстановления и ремонта безнапорных трубопроводов, в том числе хозяйственно-питьевого назначения, камер, колодцев, емкостей (в т.ч. для хранения питьевой воды), водопропускных труб, а также для футеровки и строительства новых емкостей, туннелей, самотечных трубопроводов различного

назначения методом спиральной навивки. Профиль может применяться для восстановления трубопроводов с различной степенью износа, с температурой транспортируемой жидкости от 0°C до 50°C и рабочим давлением не более 0,2 МПа.

**ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ** - физико-технические показатели профилей: прочность на разрыв - не менее 30 МПа; модуль упругости при растяжении – не менее 2000 МПа; изгибающее напряжение – не менее 75 МПа; модуль упругости при изгибе – не менее 2500 МПа; относительное удлинение при разрыве пластика - не менее 40%.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** – соответствие технологии производства и применения, а также контроля качества, требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА** - технические условия изготовителя, протоколы испытаний, сертификат соответствия пожарной безопасности, свидетельство о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям продукции, а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 20 декабря 2023 г. на 8 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 25 декабря 2025 г.

Директор  
Федерального автономного учреждения  
«Федеральный центр нормирования,  
стандартизации и технической оценки  
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 25 декабря 2023 г., регистрационный № 7018-23

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 1 июня 2022 г. № 443/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)

№ 00544