

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7009-23

г. Москва

Выдано

04 декабря 2023 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «К2 Инжиниринг»

Россия, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3

Тел.: 8(499)460-41-64; e-mail: info@k2-mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «К2 Инжиниринг»

Россия, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3

Адрес производства: Орловская обл., мкр. Ливенский, с.п. Здоровецкое, п. Нагорный, здание 26

**НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ**

Деформационные швы марок ОП-ДШ-К2, МП-ДШ-К2, РМ-ДШ-К2 и
ГР-ДШ-К2

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ – деформационные швы представляют собой различные конструкции: ОП-ДШ-К2 (однопрофильные), состоящие из двух специальных стальных профилей, в верхней части которых располагается выступ с пазом для крепления концов резинового компенсатора, а снизу к горизонтальным полкам стальных профилей приварены ребра жесткости с пластинчатыми и стержневыми анкерами); МП-ДШ-К2 (многопрофильные), отличающиеся наличием не менее двух резиновых компенсаторов, промежуточных профилей, несущих траверсов и коробов; РМ-ДШ-К2 (резинометаллические), состоящие из элементов (модулей), выполненных методом вулканизации из эластомера, армированного стальными пластинами; ГР-ДШ-К2 (гребенчатые), состоящие из элементов (модулей), имеющих форму гребенки с чередующимися выступами и впадинами.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – для строительства, ремонта и реконструкции мостов, путепроводов, пространственных конструкций и других сооружений в обычных условиях, в сейсмических районах, на просадочных грунтах в сухой, нормальной и влажной зонах, при температуре окружающей среды от плюс 50°C до минус 50°C.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - параметры и прочностные характеристики деталей деформационных швов должны соответствовать приведенным в технической оценке пригодности для применения в строительстве новой продукции в соответствии с приложением к настоящему техническому свидетельству.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - устройство деформационных швов конструкции швов и результаты контроля качества должны соответствовать требованиям технологической и нормативной документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах, результатам испытаний в соответствии с приложением.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - стандарт организации, протоколы испытаний, а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 30 ноября 2023 г. на 11 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 04 декабря 2025 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 04 декабря 2023 г., регистрационный № 7009-23

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 1 июня 2022 г. № 443/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб.56015), (495)133-01-57(доб.108)

№ 00535