

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7128-24

г. Москва

Выдано

17 сентября 2024 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ПК Гиват»
Россия, 142121, Московская обл., г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 4А,
офис 82, помещ. 8
Тел./факс: (495) 722-88-71; e-mail: info@fibraizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПК Гиват»
Россия, 142121, Московская обл., г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 4А,
офис 82, помещ. 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Ткань строительная «FIREIZOL» серии «NG»

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - ткань строительная «FIREIZOL» серии «NG» представляет собой материал, изготавливаемый на основе стеклоткани с объемной пропиткой негорючим фторорганическим составом. Длина изделия – от 10 до 100 м, ширина – от 1000 до 1500 мм, толщина – 0,2 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для защиты теплоизоляционного слоя от неблагоприятных атмосферных воздействий и повышения сопротивления воздухопроницанию зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. в конструкциях навесных фасадных систем. Материал может применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020 и зонах влажности по СП 50.13330.2024, в слабоагрессивной и среднеагрессивной воздушной среде по СП 28.13330.2017.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики ткани: поверхностная плотность – 215 г/м²; сопротивление паропрооницанию – 0,037 м²·ч·Па/мг; максимальное усилие при растяжении

в продольном и поперечном направлении – 2368/1776 Н/50; воздухопроницаемость (при перепаде давления 50 и 200 Па) – не более 6,9 и 11,3 мм/с, соответственно. Устойчивость к воздействию УФ-излучения при температуре на поверхности образцов +70°C, в течение времени 90 дней, соответствующему по дозе УФ-облучения – свыше 1000 ч. Строительная ткань «FIREIZOL» серии «NG» относится к негорючим (НГ) материалам по ГОСТ 30244-94.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие структуры, физико-механических характеристик и других свойств ткани, технологии производства и применения, а также контроля качества, требованиям нормативной, в т.ч. в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические условия изготовителя, протоколы и другие документы о результатах испытаний ткани строительной «FIREIZOL» серии «NG», экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 16 сентября 2024 г. на 8 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 17 сентября 2026 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копыгин

Зарегистрировано 17 сентября 2024 г., регистрационный № 7128-24

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 8 февраля 2024 г. № 80/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123,108)