

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7029-24

г. Москва

Выдано

20 февраля 2024 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ООО «ПРИБОРПРОМ» Россия, 420127, г. Казань, ул. Лукина, д. 4, оф. 48 Тел.: +7(927)247-57-37; e-mail: pribor-prom@yandex.ru; www.guteanker.eu
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ПРИБОРПРОМ» Россия, 420127, г. Казань, ул. Лукина, д. 4, оф. 48 Адрес производства: 420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание № 20
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Анкеры GA типа Hs

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - анкеры представляют собой 4-х лепестковую распорную втулку с внутренней резьбой М6, с распорной зоной в виде конуса, шестигранной головкой. Анкеры комплектуются распорным элементом в виде стального болта с шестигранной самостопорящейся головкой с фланцем или винтом установочным с внутренним шестигранником, шестигранной самостопорящейся гайкой с фланцем. Длина распорной зоны анкера – 5,5; 7,0; 11,5 и 15,0 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для «скрытого» крепления плит из природного камня прочных и среднепрочных пород и плит из керамогранита к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. в конструкциях навесных фасадных систем.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - для выполнения предварительного расчета необходимого количества анкеров величины допускаемых вытягивающих нагрузок R_{rec} из: плит природного камня прочных и среднепрочных пород – 0,56 - 1,2 кН; керамического гранита – 0,4 - 0,5 кН (в зависимости от глубины анкеровки, прочностных характеристик и геометрических параметров плит).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - Технические условия изготовителя анкеров, протоколы лабораторных испытаний, законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 16 февраля 2024 г. на 12 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 20 февраля 2026 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации



С.Г. Музыченко

Зарегистрировано 20 февраля 2024 г., регистрационный № 7029-24,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6205-21 от 17 февраля 2021 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № 5934-20 от 17 февраля 2020 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495) 133-01-57 (доб.123)

№ 00555